

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)

检 验 报 告



报告编号: 2024100888

共 4 页 第 1 页

产品名称	尼龙方块地毯	型号规格	克重: 5300g/m ² 厚度: 9.5mm
委托单位	扬州东展纤维科技有限公司	商 标	TUNTEX
生产单位	扬州东展纤维科技有限公司	检验类别	型式检验(安全性能)
送检单位	扬州东展纤维科技有限公司	抽样基数	300 m ²
抽样单位	应急管理部四川消防研究所	抽样日期	2024. 07. 22
抽样地点	公司库房	到样日期	2024. 07. 26
检验地点	本实验室	检验日期	2024. 08. 15~2024. 09. 04
样品数量	500mm×500mm×9.5mm, 20块	样品编号	YP24003347
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B ₁ 级(铺地材料)适用项目		
检 验 结 论	经检验, 该制品所检项目符合燃烧性能B-s1, t1级的规定要求。 按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到难燃B₁(B-s1, t1)级。 (以下空白) 签发日期: 2024年09月06日		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名, 本报告仅对所承检项目负责。		

批准:

审核:

编制:

应急管理部四川消防研究所 (SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心 (NFTC)
检验结果汇总表

报告编号: 2024100888

共 4 页 第 2 页

[illegible]

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

检 验 报 告

报告编号：2024100888

共 4 页 第 3 页


生产单位	扬州东展纤维科技有限公司		
地 址	扬州市仪征市汽车工业园中江路88号		
邮政编码	/		
联系电话	18262090520	传 真	/
产品说明： 该制品主要成份为尼龙纱线、PVC和玻璃纤维。制品厚度为9.5mm。 （以上信息由送检单位提供） 样品照片：  检验地点：四川省都江堰市学府路358号。			
备注	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。		

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）
检 验 报 告


报告编号：2024100888

共 4 页 第 4 页

GB/T 11785-2005试样照片



试验前



试验后