报告编号:2026111676

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

委托单位名称： 扬州东展纤维科技有限公司

产品名称型号： 尼龙方块地毯

克重：6300g/m² 厚度：8.5mm

检 验 类 别 ： 型式检验(安全性能)

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）

国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）



注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 报告仅对受检样品负责。
7. “/”表示不适用。

业务咨询电话

防火建材类、火灾防护类、电线电缆类、灭火设备类、消防装备类、消防电子类、新能源类、其他：028-87516651、028-87516652、028-87113220

非标检测：028-87519593/zxbfire（微信号）

地　　址：四川省成都市金牛区金科南路 69 号

邮　　箱：NFTC@scfri.cn

官方网站：www.fire-testing.net

微信公众号

业务范围（详见官方网站）

产品类别		产品名称
防火建材类	防火建材类	阻燃材料及制品（平板状建筑材料、防火刨花板、阻燃胶合板等）； 铺地及屋顶制品（阻燃铺地材料（地板、地坪、地胶）、屋顶及屋顶覆盖制品）； 家具及组件（床垫、床垫家具、家具及组件）； 阻燃剂及其应用基材（纺织品（窗帘、幕布织物）、阻燃木材、水基型阻燃处理剂）； 阻燃泡沫塑料（泡沫塑料、硬泡沫塑料、橡胶、塑料、电气安装用阻燃 PVC 塑料平导管）； 无机材料及制品（玻纤板、矿物棉及其制品、纤维水泥制品、不燃无机复合板、玻镁风管板）； 交通工具用阻燃材料及制品（汽车内饰材料、船用材料及制品、轨道车辆用材料及制品）。
	保温材料及系统	绝热材料、泡沫塑料与橡胶、硬质泡沫塑料、软质泡沫聚合材料、绝热用硬质酚醛泡沫制品、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫、柔性泡沫橡塑绝热制品、绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑外墙覆面系统。
	装饰装修材料	中密度纤维板、装饰单板贴面人造板。
火灾防护类	防火材料产品	防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、饰面型防火涂料、电缆防火涂料； 构件用防火保护材料； 耐火电缆槽盒、防火封堵材料、防火膨胀密封件、隧道防火保护板、塑料管道阻火圈、钢结构防火保护板。
	建筑耐火构件	建筑构件、门和卷帘、镶玻璃构件、母线干线系统（母线槽）、电梯层门、保险柜、船用分隔、高速船阻火分隔构件、防火门及配件、防火玻璃、防火窗、防火卷帘、防火玻璃非承重隔墙、防火门闭门器、防火卷帘用卷门机、推闩式逃生门锁、建筑用硼硅酸盐防火玻璃、建筑门窗幕墙。
	消防防烟排烟设备	消防排烟风机、通风管道、建筑通风和排烟系统用防火阀门、挡烟垂壁、排油烟气防火止回阀、住宅厨房卫生间排气道、建筑防烟排烟风管。
电线电缆类		阻燃/耐火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、阻燃电（光） 缆、矿物绝缘电缆、阻燃橡皮绝缘电缆、金属护套无机矿物绝缘电缆、电力电缆、聚氯乙烯绝缘电线电缆、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线、交联聚烯烃绝缘电线和电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端。
灭火设备类		消防水带、消火栓箱、灭火器箱、消防软管卷盘、室内消火栓、室外消火栓、消防接口、消防水枪、消防水泵接合器、手提式灭火器、推车式灭火器、简易式灭火器、电缆用阻燃包、干粉灭火剂、消火栓报警按钮。
非标检测类		特殊材料及制品、耐火构配件、电线电缆、结构防护、结构封堵系统；电气机柜监测及灭火设备、电动自行车及集中充电场所火灾监测、抑制和灭火系统；电动汽车火灾抑制材料、灭火装备；储能电池及其火灾监测、抑制系统；光伏组件；石化储罐灭火预警设备、浮盘、管道、防火防爆构件；隧道结构预制构件、防排烟设施设备、隧道热烟探测系统；消防与应急救援无人机照明、通讯、高空灭火等装备及系统；新型山地水域消防救援装备等各类新型应急救援装备。

应急管理部四川消防研究所(SCFRI)
国家防火建筑材料质量检验检测中心(NFTC)
检 验 报 告

报告编号：2026111676　　共 4 页 第 1 页

产品名称	尼龙方块地毯	型号规格	克重：6300g/m² 厚度：8.5mm
委托单位	扬州东展纤维科技有限公司	商 标	TUNTEX
生产单位	扬州东展纤维科技有限公司	检验类别	型式检验(安全性能)
送检单位	扬州东展纤维科技有限公司	抽样基数	300m²
抽样单位	应急管理部四川消防研究所	抽样日期	2026.09.08
抽样地点	成品库	到样日期	2026.09.11
检验地点	本实验室	检验日期	2026.10.09～2026.10.21
样品数量	1050mm×230mm×8.5mm，6块； 250mm×90mm×8.5mm，12块； 400mm×400mm×8.5mm，1块	样品编号	YP26108840
检验依据	GB/T 11785-2026《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》；GB/T 8626-2026《建筑材料可燃性试验方法》；GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》		
判定依据	GB 8624-2025 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B_1级（铺地材料及制品类）适用项目		
检验结论	经检验，该尼龙方块地毯燃烧性能符合铺地材料及制品类B_1级难燃材料（制品）的规定要求。按GB 8624-2025判定，该尼龙方块地毯燃烧性能达到B_1（C-s1，t1）级。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2026年10月27日		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名，本报告仅对所承检项目负责。		

批准：　　审核：　　编制：

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

检验结果汇总表

报告编号：2026111676　　共 4 页 第 2 页

序号	检验项目		检验方法	标准要求		检验结果	结论
1	20s 内焰尖高度 Fs，mm		GB/T 8626-2026	B_1（C）级	≤150	60	合格
2	辐射热源试验	临界辐射通量 CHF，kW/m^2	GB/T 11785-2026		≥4.5	5.8	
		产烟量，%×min		s1 级	≤750	234	符合
3	烟气毒性等级		GB/T 20285-2006	t1 级	达到 ZA_3 级	ZA_3 级	符合
	以		下	空		白	
备注	/						

SCFRI 四川消防研究所 SCFRI SCFRI SCFRI

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

检　验　报　告

生产单位	扬州东展纤维科技有限公司		
地　　址	扬州市仪征市汽车工业园中江路 88 号		
邮政编码	/		
联系电话	18262090520	传　　真	/

产品说明：

该制品由尼龙纱线与 PVC 复合制成。制品厚度为 8.5mm。

（以上信息由送检单位提供）

样品照片：



检验地点：四川省都江堰市学府路 358 号。（以下空白）

备　注	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

应急管理部四川消防研究所（SCFRI）
国家防火建筑材料质量检验检测中心（NFTC）

检　验　报　告

GB/T 11785-2026 试样照片



试验前



试验后